



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PARECER Nº 01/2024

Teresina, 04 de Janeiro de 2024.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao(s) item(ns) XX do Pregão Eletrônico nº 29/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de Grupo Gerador diesel de energia, POTÊNCIA mínima: 170/150 Kva cabinado e insonorizado, trifásico, dotado de Painel de Comando e Controle Automático, microprocessado, TENSÃO DE SAÍDA: 380/220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, para atender a demanda do departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ITEM(NS): 01

A proposta apresentada pela empresa Kayama do Brasil Industria e Comércio Ltda para este item, sob marca KAYAMA, modelo K180000PSP3, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.



Documento assinado digitalmente

PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES

Data: 04/01/2024 11:04:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO JOSÉ GOMES RODRIGUES
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTA ITEM 1 - KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - PE 29/2023

4 mensagens

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

3 de janeiro de 2024 às 14:38

Para: Dannylo Rodrigues de Sousa <dannylors@gmail.com>, Pedro Jose Gomes Rodrigues <pedrojgr@ufpi.edu.br>, DepartamentodeZootecnia - <dzoo@ufpi.edu.br>, dannylors@ufpi.edu.br

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos proposta do item 01 do fornecedor **KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** referente ao Pregão Eletrônico 29/2023, para apreciação da proposta e emissão de parecer técnico quanto à aceitabilidade. Aproveitamos para encaminhar o edital e o modelo sugestivo de parecer.

Aguardamos suas considerações no prazo máximo de 2 dias úteis.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Caroline Carmen
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

3 anexos

 **DEFINITIVO EDITAL_PE_N_29-2023-_Aquisicao_grupo_Geradorassinado.pdf**
1228K

 **Modelo de Parecer PE 29 2023.docx**
22K

 **prop.rar**
880K

Pedro Jose Gomes Rodrigues <pedrojgr@ufpi.edu.br>

4 de janeiro de 2024 às 09:54

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Prezada Caroline, considerando a proposta apresentada pelo licitante, temos um questionamento para que seguidamente possamos dar o Parecer favorável.

A tensão de saída do equipamento realmente é de 80/220V conforme descrito na proposta?

Aguardo o retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Pedro Rodrigues
Coordenador de Manutenção Patrimonial
Engenheiro Eletricista - PREUNI
(86) 99532-2978

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

4 de janeiro de 2024 às 11:00

Para: Pedro Jose Gomes Rodrigues <pedrojgr@ufpi.edu.br>

Prezado Pedro, após questionamento para o licitante, segue abaixo resposta:

A tensão de saída do equipamento realmente é de 80/220V conforme descrito na proposta?

Resposta: "não, o correto é 380/220v, foi erro de digitação."

Atenciosamente,

Caroline Carmen
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pedro Jose Gomes Rodrigues <pedrojgr@ufpi.edu.br>

4 de janeiro de 2024 às 11:05

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Cc: Dannylo Rodrigues de Sousa <dannylors@gmail.com>, DepartamentodeZootecnia - <dzoo@ufpi.edu.br>, dannylors@ufpi.edu.br

Prezados, segue parecer favorável a proposta apresentada pela empresa KAYAMA.

Em qua., 3 de jan. de 2024 às 14:38, CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Parecer_PE_29_2023assinado.pdf

144K