

Pregão/Concorrência Eletrônica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00024/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 17:26 horas do dia 14 de dezembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EVANGELINA DA SILVA SOUSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23111017405202287, Pregão nº 00024/2022.

Resultado da Homologação**Grupo 1**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 189.779,4000

Situação: Homologado

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 151.955,9000 .

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
- 2 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
- 3 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
- 4 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
- 5 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
- 6 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
- 7 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro
- 8 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro
- 9 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro
- 10 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro
- 11 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
- 12 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO EXTINTOR TIPO C02 - 04 / 06 KG - Recarga de extintor de incêndio co2 de 4 ou 6 kg. com troca do lacre e do selo do INMETRO. Com garantia total e validade para próxima recarga de 12 meses com este prazo contado a partir do mês de recebimento do mesmo. Obs.: a retirada dos extintores para realização dos serviços de recarga e manutenção geral, obrigatoriamente está condicionada ao empréstimo da mesma quantidade e tipo (com as devidas validades de carga e teste hidrostático com validade para uso de no mínimo 06 meses e 12 meses respectivamente, com pino, lacre e etiqueta de identificação), até o momento da entrega dos extintores em recarga e manutenção, estando de acordo com as especificações do serviço descritas acima. Obs.: os serviços de recarga e manutenção obrigatoriamente só poderão ser realizados por empresa que sejam credenciadas pelo Corpo de Bombeiros e INMETRO do seu respectivo estado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 610

Valor Máximo Aceitável: R\$ 36,6900

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 36,6900 e a quantidade de 610 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:29:55	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 36,6900
Adjudicado	12/12/2022 16:30:08	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 36,6900
Homologado	14/12/2022 17:26:12	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 2 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO EXTINTOR TIPO C02 -10 / 12 KG - Recarga de extintor de incêndio co2 de 10 ou 12 kg, com troca do lacre e do selo do INMETRO. Com garantia total e validade para próxima recarga de 12 meses com este prazo contado a partir do mês de recebimento do mesmo. Obs.: a retirada dos extintores para realização dos serviços de recarga e manutenção geral, obrigatoriamente está condicionada ao empréstimo da mesma quantidade e tipo (com as devidas validades de carga e teste hidrostático com validade para uso de no mínimo 06 meses e 12 meses respectivamente, com pino, lacre e etiqueta de identificação), até o momento da entrega dos extintores em recarga e manutenção, estando de acordo com as especificações do serviço descritas acima. Obs.: os serviços de recarga e manutenção obrigatoriamente só poderão ser realizados por empresa que sejam credenciadas pelo Corpo de Bombeiros e INMETRO do seu respectivo estado.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 151,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 149,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:29:56	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 149,0000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:09	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 149,0000
Homologado	14/12/2022 17:26:13	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 3 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO EXTINTOR TIPO H2O -10 L - Recarga de extintor de incêndio H2O - pressurizado de 10 Litros, com troca do lacre e do selo do INMETRO. Com garantia total e validade para próxima recarga de 12 meses com este prazo contado a partir do mês de recebimento do mesmo. Obs.: a retirada dos extintores para realização dos serviços de recarga e manutenção geral, obrigatoriamente está condicionada ao empréstimo da mesma quantidade e tipo (com as devidas validades de carga e teste hidrostático com validade para uso de no mínimo 06 meses e 12 meses respectivamente, com pino, lacre e etiqueta de identificação), até o momento da entrega dos extintores em recarga e manutenção, estando de acordo com as especificações do serviço descritas acima. Obs.: os serviços de recarga e manutenção obrigatoriamente só poderão ser realizados por empresa que sejam credenciadas pelo Corpo de Bombeiros e INMETRO do seu respectivo estado.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 51,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 39,5000 e a quantidade de 600 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:29:57	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 39,5000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:10	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 39,5000
Homologado	14/12/2022 17:26:13	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 4 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO EXTINTOR TIPO PQS - 04/06 KG/BC - Recarga de extintor de incêndio PQS de 4 ou 6 kg. Com troca do lacre e do selo do INMETRO. Com garantia total e validade para próxima recarga de 12 meses com este prazo contado a partir do mês de recebimento do mesmo. Obs.: a retirada dos extintores para realização dos serviços de recarga e manutenção geral, obrigatoriamente está condicionada ao empréstimo da mesma quantidade e tipo (com as devidas validades de carga e teste hidrostático com validade para uso de no mínimo 06 meses e 12 meses respectivamente, com pino, lacre e etiqueta de identificação), até o momento da entrega dos extintores em recarga e manutenção, estando de acordo com as especificações do serviço descritas acima. Obs.: os serviços de recarga e manutenção obrigatoriamente só poderão ser realizados por empresa que sejam credenciadas pelo Corpo de Bombeiros e INMETRO do seu respectivo estado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 320

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,8200

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 59,0000 e a quantidade de 320 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:29:57	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 59,0000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:10	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 59,0000
Homologado	14/12/2022 17:26:14	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO EXTINTOR TIPO PQS - 08/12 KG/BC - Recarga de extintor de incêndio PQS de 8 a 12 kg. com troca do lacre e do selo do INMETRO. Com garantia total e validade para próxima recarga de 12 meses com este prazo contado a partir do mês de recebimento do mesmo; Obs.: a retirada dos extintores para realização dos serviços de recarga e manutenção geral, obrigatoriamente está condicionada ao empréstimo da mesma quantidade e tipo (com as devidas validades de carga e teste hidrostático com validade para uso de no mínimo 06 meses e 12 meses respectivamente, com pino, lacre e etiqueta de identificação), até o momento da entrega dos extintores em recarga e manutenção, estando de acordo com as especificações do serviço descritas acima. Obs.: os serviços de recarga e manutenção obrigatoriamente só poderão ser realizados por empresa que sejam credenciadas pelo Corpo de Bombeiros e INMETRO do seu respectivo estado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 280

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,3300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 58,0000 e a quantidade de 280 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:29:58	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 58,0000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:11	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 58,0000
Homologado	14/12/2022 17:26:15	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO EXTINTOR TIPO PQS 06/08KG/ABC - Recarga de extintor de incêndio ABC de 6 a 8 kg. com troca do lacre e do selo do INMETRO. Com garantia total e validade para próxima recarga de 12 meses com este prazo contado a partir do mês de recebimento do mesmo. Obs.: a retirada dos extintores para realização dos serviços de recarga e manutenção geral, obrigatoriamente está condicionada ao empréstimo da mesma quantidade e tipo (com as devidas validades de carga e teste hidrostático com validade para uso de no mínimo 06 meses e 12 meses respectivamente, com pino, lacre e etiqueta de identificação), até o momento da entrega dos extintores em recarga e manutenção, estando de acordo com as especificações do serviço descritas acima. Obs.: os serviços de recarga e manutenção obrigatoriamente só poderão ser realizados por empresa que sejam credenciadas pelo Corpo de Bombeiros e INMETRO do seu respectivo estado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 70,1900

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado**Adjudicado para:** J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 250 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:29:59	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 67,0000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:12	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 67,0000
Homologado	14/12/2022 17:26:16	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 7 - Grupo 1**Descrição:** Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Complementar:** TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR C02 - 04/12KG - Teste Hidrostático em extintores do Tipo C02 - 4 a 12 kg.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 340**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 15,5000 e a quantidade de 340 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:29:59	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 15,5000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:12	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 15,5000
Homologado	14/12/2022 17:26:17	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 8 - Grupo 1**Descrição:** Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Complementar:** TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR AP - 10 L - Teste Hidrostático em extintores do Tipo Agua Pressurizada - 10 Litros.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 350**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 29,7300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 350 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:30:00	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 15,0000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:13	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 15,0000
Homologado	14/12/2022 17:26:18	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 9 - Grupo 1**Descrição:** Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro**Descrição Complementar:** TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PQS - 04/12KG - Teste Hidrostático em extintores do Tipo Pó Químico Seco - 4 a 12 kg.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 310**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 310 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:30:01	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 17,0000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:14	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 17,0000
Homologado	14/12/2022 17:26:18	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Complementar: TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR ABC - 06/08 KG - Teste Hidrostático em extintores do Tipo ABC - 06/08 KG.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 130

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,3200

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 14,5000 e a quantidade de 130 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:30:01	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 14,5000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:14	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 14,5000
Homologado	14/12/2022 17:26:19	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Complementar: Pintura do Cilindro

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 33,3700

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 18,5000 e a quantidade de 500 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:30:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 18,5000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:15	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 18,5000
Homologado	14/12/2022 17:26:20	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Complementar: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Borracha , Diâmetro: 30 MM, Tipo Material: Anel Óring P4

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24.100,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: J P BARBOSA E SILVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 24.100,0000 e a quantidade de 1

Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/12/2022 16:30:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 24.100,0000
Adjudicado	12/12/2022 16:30:16	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:J P BARBOSA E SILVA EIRELI, CNPJ/CPF:23.653.504/0001-06, Melhor lance : R\$ 24.100,0000
Homologado	14/12/2022 17:26:21	EVANGELINA DA SILVA SOUSA	

Fim do documento